


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1Στάθμη γενικής εκσκαφής σε μέσο βάθος 0,30m. Το τελικό βάθος θα καθορίζεται επιτόπου και με κριτήριο την πλήρη απομάκρυνση τυχόν ακατέλληλων γεωυλικών (π.χ. ραβδά, τεχνητές επιχώσεις κ.λπ.). Το δάπεδο εκσκαφής θα συμπτυκνωθεί επαρκώς πριν την έναρξη του Στρώλου 4 και επί αυτού θα τοποθετηθεί διαχωριστικό γεωμόρφωμα (min300g/m²).
- 2Περιμετρικό τοιχείο εκ Ο.Σ (C25/30) για τον εγκιβωτισμό της εξυγαντικής στρώσης και την προστασία του δθλητικού χώρου. Επί αυτού τοποθετείται και η περιμετρική περίφραξη. Έδραση επί στρώσης πάχους 0,10m άσπλου σκυροδέματος C16/20.
- 3Υλικό επανετήχωσης προσωπικής εκσκαφής (υ:β=3:1) θεμελίου περιμετρικού τοιχείου. Δύναται να χρησιμοποιηθούν υλικά της γενικής εκσκαφής κατόπιν διαλογής με βάθμύ συμπτύκνωσης τουλάχιστον 90% κατά PROCTOR.
- 4Υλικό 3Α ελάχιστου ολικού πάχους 0,30m, σε 3 στρώσεις (0,10m+0,10m+0,10m). Βαθμός συμπτύκνωσης τουλάχιστον 95% κατά PROCTOR.
- 5Γαβανοιμένοι σιδερασωμένες (ορθοστάτες) φ2” υπερβαρής τύπου. Ύψος περίφραξης (τοιχείο δύναεν εδάφους+σιδερασωμένες) 3,0m.


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: C25/30, C16/20
ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΤΙΛΙΣΜΟΝ : S500s
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΤΙΛΙΣΜΟΝ : 2,50cm

ΕΤΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΥΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
Κατασκευή νέου πύλου γιγνίου Ν. Ηράκλειος (Αφ. Μελ. 1420/19)		
Εγκρίσει αυτή τη μελέτη ως έγκυρη, μελετητικό τοιχείου		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ :	ΚΑΛΩΣΙΑ :	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
3	1 : 25	Αυγούστ 2019
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	
	ΕΛΕΓΧΟΣ Ελάτ 2019 Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	
Αρμόδιος Διαμορφωτής Τεχνικών Υπηρεσιών	ΕΛΕΓΧΟΣ Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	
	ΕΛΕΓΧΟΣ Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	