ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σημάντρων και Ν. Γωνιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας

ΜΕΛΕΤΗ :
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :
Μηκοτομές αγωγών εσωτερικού δικτύου οικισμού Σημάντρων (Εσωτερικό δίκτυο 3)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΛΙΜΑΚΑ :	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
6.1.3	1 : 1.000	Σεπτέμβριος 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:
Δημήτριος Μ. Μπουκουβάλας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ν. Προποντίδας

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

IOANNIS ELEFTHEROUDIS
24.10.2022 10:03



ΕΔΑΦΟΣ	161.51		164.02		162.48		161.83		170.27		177.51		175.68		175.11		173.82		174.65		172.89		169.80		166.18		164.00		163.35	
ΕΚΣΚΑΦΗ	164.08		162.31		160.60		160.13		177.76 / 177.39		176.04		174.79		174.10		173.75		172.41		170.55		167.32		164.02		162.15		161.29	
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.53		1.71		1.61		1.70		1.51 / 1.68		1.87		1.89		2.01		2.07		2.24		2.34		2.48		2.17		1.65		2.06	
ΣΤΕΨΗ ΑΓΟΓΟΥ	164.81		163.04		161.58		160.88		178.49		177.14		175.89		175.20		174.85		173.51		171.65		168.42		165.12		163.25		162.39	
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΟΓΟΥ	164.18		162.41		160.95		160.23		177.86 / 177.49		176.14		174.89		174.20		173.85		173.51		170.65		167.42		164.12		162.25		161.39	
ΦΡΕΑΤΙΑ	C.14		C.13		C.12		C.11		C.10		C.9		C.8		C.7		C.6		C.5		C.4		C.3		C.2		C.1		C.0	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		52.74		43.79		21.47		38.98		27.85		25.86		43.79		22.10		33.92		47.25		50.39		51.46		37.22		33.29		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		52.74		96.53		117.99		156.97		184.82		210.69		254.48		276.58		310.50		357.75		408.14		459.60		496.82		530.13	
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+100.00								0+200.00						0+300.00						0+400.00						0+500.00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø630 i=3.35% V=4.19,Q=0.44		PE-SN8 Ø630 i=3.35% V=4.19,Q=0.52		PE-SN8 Ø630 i=3.35% V=4.19,Q=0.51		PE-SN8 Ø630 i=6.08% V=4.20,Q=0.48		PE-SN8 Ø1000 i=4.84% V=6.24,Q=0.44		PE-SN8 Ø1000 i=4.84% V=6.24,Q=0.46		PE-SN8 Ø1000 i=1.58% V=2.99,Q=0.44		PE-SN8 Ø1000 i=1.58% V=2.99,Q=0.46		PE-SN8 Ø1000 i=3.94% V=4.73,Q=0.57		PE-SN8 Ø1000 i=3.94% V=4.73,Q=0.57		PE-SN8 Ø1000 i=6.41% V=6.03,Q=0.51		PE-SN8 Ø1000 i=6.41% V=6.03,Q=0.51		PE-SN8 Ø1000 i=5.02% V=5.34,Q=0.50		PE-SN8 Ø1000 i=2.58% V=3.83,Q=0.49	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ	2.37		2.58		2.57		3.35		3.90		4.01		2.71		2.75		4.03		4.04		4.85		4.88		4.53		3.61			
ΠΑΡΟΧΗ	222.01		299.50		295.58		354.16		941.37		1035.54		1048.81		1090.08		1347.78		1353.72		1405.13		1431.28		1500.08		1528.45			



ΕΔΑΦΟΣ	181.06	180.29		179.92		179.27
ΕΚΣΚΑΦΗ	179.35	178.95		178.26 / 177.89		177.39
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.73	1.34		1.66 / 2.03		1.88
ΣΤΕΨΗ ΑΓΟΓΟΥ	180.68	179.68		178.99		178.49
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΟΓΟΥ	179.45	179.05		178.36 / 177.99		177.49
ΦΡΕΑΤΙΑ	C.10.2	C.10.1		C.10.0		C.10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	19.23		33.36		14.25	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	19.23		52.59		66.84
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø630 i=2.53% V=2.52,Q=0.21		PE-SN8 Ø630 i=2.07% V=2.32,Q=0.20		PE-SN8 Ø1000 i=2.54% V=4.48,Q=0.37	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ	1.26		1.46		3.08	
ΠΑΡΟΧΗ	44.12		74.20		596.78	



ΕΔΑΦΟΣ	182.71		179.92
ΕΚΣΚΑΦΗ	180.41		177.89
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2.30		2.03
ΣΤΕΨΗ ΑΓΟΓΟΥ	181.51		178.99
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΟΓΟΥ	180.51		177.99
ΦΡΕΑΤΙΑ	C.10.0.0		C.10.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	29.79		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		29.79
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø1000 i=6.45% V=6.93,Q=0.26		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ	3.89		
ΠΑΡΟΧΗ	458.29		



ΕΔΑΦΟΣ	178.95		177.27		176.16		175.82
ΕΚΣΚΑΦΗ	177.22		175.71		174.72		174.12
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.73		1.56		1.44		1.70
ΣΤΕΨΗ ΑΓΟΓΟΥ	177.95		176.44		175.45		174.85
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΟΓΟΥ	177.32		175.81		174.82		174.22
ΦΡΕΑΤΙΑ	C.6.2		C.6.1		C.6.0		C.6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		59.31		38.82		23.60	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		59.31		98.12		121.73
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	0+100.00						
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø630 i=2.52% V=2.78,Q=0.41		PE-SN8 Ø630 i=2.52% V=2.78,Q=0.49		PE-SN8 Ø630 i=2.52% V=2.78,Q=0.50	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ	2.01		2.20		2.23	
ΠΑΡΟΧΗ	175.27		239.52		251.65	