

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 140-6

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

Συν.
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμ. πρωτ. 47947

Παρελήφθη την 29.8.2025

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πελάτης	: Δήμος Νέας Προποντίδας
Έδρα	: Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63 200
Αρμόδιος	: κ. Δήμαρχος
Περιγραφή Δείγματος	: Λύμα
Δειγματοληψία	: ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
Ημερομηνία Παραλαβής	: 20/08/25
Κατάσταση Δείγματος	: Κατάλληλη για ανάλυση
Αριθμός Δειγμάτων	: Δέκα οκτώ (18)
Ημερομηνία Εκτέλεσης Αναλύσεων	: 20 – 26/08/25
Κωδικός Δείγματος	: 200825.4796 – 4804,4807 – 4812,4825 – 4827

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που ελήφθησαν καθ' υπόδειξη σας από το Δειγματολήπτη μας.

Τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για τα δείγματα που αναλύθηκαν όπως αυτά προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο από το Δειγματολήπτη μας.

Η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
 Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
 email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :				200825.4797	200825.4798	200825.4799
Αριθμός δειγματοληψίας :				2824 (ΒΔ_01)	2825 (ΒΔ_01)	2826 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	25	262	-	<5
2	COD	mg/L	125	646	-	48
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	256	6870	14
4	Ολικό Αζωτο (TN)	mg/L	10	65	-	33
5,9	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	7,3	-	5,0
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	ΔΑ
2	E. Coli	cfu/100mL	-	-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	ΔΑ

⁽¹⁾ όπως καθορίζονται στην με Α.Π. 1681/04.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΟΡ1Υ-Ω29) Ανανέωση-τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ 9240/12.08.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα οικισμών, αντλιοστάσια και καταθληπτικοί αγωγοί για τους οικισμούς Διονυσίου και Πορταριανά και Πορταριά, τη μεταφορά μέρους λυμάτων από ΕΕΛ Μουδανίων στην ΕΕΛ Φλογητών-Διονυσίου Ν.Χαλκιδικής, ΕΕΛ Φλογητών Διονυσίου και έργα άρδευσης επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Ν. Προποντίδας της ΠΕ Χαλκιδικής»

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ας} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :				200825.4799	200825.4800	200825.4801
Αριθμός δειγματοληψίας :				2827 (ΒΔ_01)	2828 (ΒΔ_01)	2829 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ	Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	25	408	-	<5
2	COD	mg/L	125	1210	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	653	3950	5
4	Ολικό Αζωτο (TN)	mg/L	-	68	-	20
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	5,8	-	1,7
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	ΔΑ
2	E. Coli	cfu/100mL	-	-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	ΔΑ

(1) όπως καθορίζονται στην με Α.Π. 31664/24.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΨΟΡ1Υ-Ω8Ο) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου «ΜΠΕ έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων του ΔΔ Ν. Μουδανιών Δήμου Ν. Προποντίδας ΠΕ Χαλκιδικής» (ΠΕΤ: 1907136921)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ας} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepmah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :				200825.4802	200825.4803	200825.4804
Αριθμός δειγματοληψίας :				2830 (ΒΔ_01)	2831 (ΒΔ_01)	2832 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ	Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	25	208	-	<5
2	COD	mg/L	125	670	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	197	6980	<5
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L	15	67	-	25
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	6,1	-	1,0
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	ΔΑ
2	E.Coli	cfu/100mL	-	-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	ΔΑ

⁽¹⁾ όπως καθορίζονται από την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 10/3963 (ΦΕΚ 89Δ/22-02-2018) περί «Καθορισμού αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :					200825.4807	200825.4808	200825.4809
Αριθμός δειγματοληψίας :					2835 (ΒΔ_01)	2836 (ΒΔ_01)	2837 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :					ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ	ΣΗΜΑΝΤΡΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ⁽¹⁾	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ⁽²⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	BOD ₅	mg/L	40	25	282	-	<5
2	COD	mg/L	150	125	957	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	40	35	323	1135	6
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L		15	148	-	41
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	2	11,8	-	2,8
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000		-	-	ΔΑ
2	E.Coli	cfu/100mL	-		-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200		-	-	ΔΑ

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 96400/85 (ΦΕΚ 573B/24-09-85) περί «όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/09 απόφαση (ΦΕΚ 719B/16-04-09)

⁽²⁾όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192B/14-03-97) περί «μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ας} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
 Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
 email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :					200825.4810	200825.4811	200825.4812
Αριθμός δειγματοληψίας :					2838 (ΒΔ_01)	2839 (ΒΔ_01)	2840 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :					Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ	Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ	Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ⁽¹⁾	ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ⁽²⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	BOD ₅	mg/L	40	25	68	-	<5
2	COD	mg/L	150	125	216	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	40	35	74	1205	<5
4	Ολικό Αζωτο (TN)	mg/L		15	81	-	15
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	2	10,7	-	2,4
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ							
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000		-	-	ΔΑ
2	E.Coli	cfu/100mL	-		-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200		-	-	ΔΑ

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 96400/85 (ΦΕΚ 573Β/24-09-85) περί «όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 01α/434/09 απόφαση (ΦΕΚ 719Β/16-04-09)

⁽²⁾όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) περί «μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)

ΔΑ: Δεν Ανιχνεύθηκε

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Εκθ. : 1951-1255/26-08-25


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Κωδικός δείγματος :				200825.4825	200825.4826	200825.4827
Αριθμός δειγματοληψίας :				2853 (ΒΔ_01)	2854 (ΒΔ_01)	2855 (ΒΔ_01)
Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ⁽¹⁾	Σ.Δ. ΕΙΣΟΔΟΣ	Δ/Μ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	BOD ₅	mg/L	25	328	-	<5
2	COD	mg/L	125	990	-	<15
3	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/L	35	468	6940	5
4	Ολικό Άζωτο (TN)	mg/L	-	86	-	54
5	Ολικός Φώσφορος (TP)	mg/L	10	7,3	-	1,0
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ						
1	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	1000	-	-	ΔΑ
2	E.Coli	cfu/100mL	-	-	-	ΔΑ
3	Κολοβακτηριοειδή Κοπράνων	cfu/100mL	200	-	-	ΔΑ

⁽¹⁾όπως καθορίζονται από την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής υπ' αριθμ 10/514/20-7-2017 (ΦΕΚ 224Δ/01-09-2017) περί «Καθορισμού αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των νεοπολεοδομηθεισών περιοχών μεταξύ της Ν. Καλλικράτειας και Ν. Ηράκλειας του Δήμου Ν. Προποντίδας»

*Δεν Ανιχνεύθηκε

Ο Αν. Τεχνικός Υπεύθυνος



Πανταζάτου Αθηνά
Msc Χημικός Μηχανικός

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

22^{ος} Απριλίου 1, 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικής
Τηλ : 23710-23406 & 23466, fax : 23710-24066
email : kepamah@otenet.gr

Αριθ.Πρωτ.-Έκθ. : 1951-1255/26-08-25

	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΑΝΑΦΟΡΑ
BOD ₅ *	Βαρομετρική	ΑΡΗΑ 5210 D, 24 th Ed., 2023
COD	Φωτομετρικά	HACH LCK 314, LCK 114
Αιωρούμενα στερεά	Σταθμικά	ΑΡΗΑ 2540-D, 24 th Ed., 2023
Ολικό Άζωτο TN	Φασματοφωτομετρία	HACH LCK 238, LCK 338
Ολικός Φώσφορος TP	Φασματοφωτομετρία	HACH LCK 348, LCK 350
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
E coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων*	Διηθητικές μεμβράνες	ΑΡΗΑ 9222D, 24 th Ed., 2023
Δειγματοληψία*		ΔΠ_7.3, ΟΕ_7.3_01

* Μέθοδος εκτός ΕΠΕΔ