



1. Για το χώρο του W.C. δεν γίνεται φωτιστική μολύνη. Γίνεται ενσωματωμένη φωτιστική με τεχνολογία LED.
2. Για τον προθάλαμο χώρου δεν γίνεται φωτιστική μολύνη. Γίνεται ενσωματωμένη φωτιστική με τεχνολογία LED.
3. Για το διαμέρισμα δεν γίνεται φωτιστική μολύνη. Σε αυτόν γίνεται φωτιστική με φωτισμό LED ολόκληρο το δωμάτιο 9,30 Kw.

ΚΟΡΟΣ ΑΕΦΗΤΟΤΑΙΟΥ

Εξοπλισμός ή υποδομή της τράπεζας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑ 4)									
Εξοπλισμός	Κατασκευαστής	Χωρητικότητα	Αριθμός δόσεων	Εξοπλισμός	Φύσηση	Συντελεστής διατήρησης	Χρόνος συντήρησης	Αριθμός	
1	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 38W NEUTRAL 1.647mm	24.1833	1x SMD LED	5980 lm	0.90	36 W	62	
2	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 48W NEUTRAL 1.1257mm	24.1833	1x SMD LED	8464 lm	0.90	43 W	6	
3	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 60W NEUTRAL 1.1557mm	24.1833	1x SMD LED	10580 lm	0.90	60 W	1	
Εξοπλισμός ή υποδομή της τράπεζας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑ 4, ΟΡΘΟΣ 1)									
Εξοπλισμός	Κατασκευαστής	Χωρητικότητα	Αριθμός δόσεων	Εξοπλισμός	Φύσηση	Συντελεστής διατήρησης	Χρόνος συντήρησης	Αριθμός	
1	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 38W NEUTRAL 1.647mm	24.1833	1x SMD LED	5980 lm	0.90	36 W	62	
2	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 48W NEUTRAL 1.1257mm	24.1833	1x SMD LED	8464 lm	0.90	43 W	6	
3	Pedilis	PRISMA P2M 382 LED 60W NEUTRAL 1.1557mm	24.1833	1x SMD LED	10580 lm	0.90	60 W	1	
#	Χωρητικότητα	Μην	Μακ	Μέσος όρος	Μην/Μέσος	Μην/Μακ			
1	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 1)	250 lk	602 lk	438 lk	0.57	0.42			
2	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 2)	273 lk	594 lk	439 lk	0.62	0.46			
3	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 3)	205 lk	615 lk	459 lk	0.62	0.46			
4	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 4)	250 lk	612 lk	459 lk	0.63	0.47			
5	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 5)	283 lk	598 lk	449 lk	0.63	0.47			
6	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 6)	198 lk	435 lk	328 lk	0.60	0.46			
7	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 7)	288 lk	769 lk	517 lk	0.56	0.37			
8	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 8)	328 lk	734 lk	537 lk	0.61	0.45			
9	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 9)	109 lk	288 lk	208 lk	0.52	0.38			
10	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 10)	212 lk	508 lk	346 lk	0.61	0.42			
11	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 11)	331 lk	598 lk	482 lk	0.69	0.56			
12	Επίπλο επώπλο (ΑΠΘ ΔΑΔΑΔΑΔΑΔ 12)	382 lk	882 lk	632 lk	0.60	0.43			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
Εργασίες ανακατασκευής Νηπιονείου - Διμήνου Σχολείου
Πρόσκληση (Αρ. ΜΕΛ 27/2024)

ΜΕΛΕΤΗ :
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥ :
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ :
9071.1

ΚΑΙΝΟΜΑΧΙΑ :
1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
Αυγουστος 2024

ΣΥΜΒΟΥΛΗ :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ